# 2025年度（令和7年度）
# 峡東地域広域水道企業団　塩山第3受水池

| 検査項目 | 令和7年4月23日 | 令和7年5月14日 | 令和7年6月4日 | 令和7年7月2日 | 令和7年8月6日 | 令和7年9月3日 | 令和7年10月1日 | 令和7年11月5日 | 令和7年12月3日 | 令和8年1月7日 | 令和8年2月4日 | 令和8年3月4日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 以下 |
| 大腸菌 | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出（陰性） | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | | | | 0.0003 未満 | | | | | | | | | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 以下 |
| 水銀及びその化合物 | | | | 0.00005 未満 | | | | | | | | | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.0005 以下 |
| セレン及びその化合物 | | | | 0.001 未満 | | | | | | | | | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |
| 鉛及びその化合物 | | | | 0.001 未満 | | | | | | | | | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |
| ヒ素及びその化合物 | | | | 0.001 未満 | | | | | | | | | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |
| 六価クロム化合物 | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.02 以下 |
| 亜硝酸態窒素 | | | | 0.004 未満 | | | | | | | | | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.04 以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.43 | | | 0.40 | | | 0.31 | | | 0.33 | | | 0.43 | 0.31 | 0.37 | 10 以下 |
| フッ素及びその化合物 | 0.05 未満 | | | 0.05 未満 | | | 0.05 未満 | | | 0.05 未満 | | | 0.05 未満 | 0.05 未満 | 0.05 未満 | 0.8 以下 |
| ホウ素及びその化合物 | 0.02 未満 | | | 0.02 未満 | | | 0.02 未満 | | | 0.02 未満 | | | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 1.0 以下 |
| 四塩化炭素 | | | | 0.0002 未満 | | | | | | | | | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002 以下 |
| 1,4-ジオキサン | | | | 0.005 未満 | | | | | | | | | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05 以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | | | | 0.0002 未満 | | | | | | | | | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.04 以下 |
| ジクロロメタン | | | | 0.0002 未満 | | | | | | | | | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.02 以下 |
| テトラクロロエチレン | | | | 0.0002 未満 | | | | | | | | | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.01 以下 |
| トリクロロエチレン | | | | 0.0002 未満 | | | | | | | | | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.01 以下 |
| ベンゼン | | | | 0.0002 未満 | | | | | | | | | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.01 以下 |
| 塩素酸 | 0.06 未満 | | | 0.07 | | | 0.09 | | | 0.06 未満 | | | 0.09 | 0.06 未満 | 0.07 | 0.6 以下 |
| クロロ酢酸 | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | | | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.02 以下 |
| クロロホルム | 0.009 | | | 0.013 | | | 0.011 | | | 0.007 | | | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.06 以下 |
| ジクロロ酢酸 | 0.005 | | | 0.003 未満 | | | 0.003 未満 | | | 0.003 未満 | | | 0.005 | 0.003 未満 | 0.004 | 0.03 以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.1 以下 |
| 臭素酸 | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |
| 総トリハロメタン | 0.012 | | | 0.016 | | | 0.013 | | | 0.009 | | | 0.016 | 0.009 | 0.013 | 0.1 以下 |
| トリクロロ酢酸 | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.004 | | | 0.003 未満 | | | 0.004 | 0.003 未満 | 0.004 | 0.03 以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.03 以下 |
| ブロモホルム | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | | | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.09 以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.008 未満 | | | 0.008 未満 | | | 0.008 未満 | | | 0.008 未満 | | | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.008 未満 | 0.08 以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | | | | 0.01 未満 | | | | | | | | | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 1.0 以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02 未満 | | | 0.02 未満 | | | 0.02 | | | 0.02 未満 | | | 0.02 | 0.02 未満 | 0.02 | 0.2 以下 |
| 鉄及びその化合物 | | | | 0.03 未満 | | | | | | | | | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.03 未満 | 0.3 以下 |
| 銅及びその化合物 | | | | 0.01 未満 | | | | | | | | | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 1.0 以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | | | | 5.1 | | | | | | | | | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 200 以下 |
| マンガン及びその化合物 | | | | 0.005 未満 | | | | | | | | | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05 以下 |
| 塩化物イオン | 3.3 | 3.3 | 7.5 | 5.2 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 7.5 | 3.2 | 3.9 | 200 以下 |
| ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | | | | 21 | | | | | | | | | 21 | 21 | 21 | 300 以下 |
| 蒸発残留物 | 59 | | | 56 | | | 51 | | | 38 | | | 59 | 38 | 51 | 500 以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | | | | 0.02 未満 | | | | | | | | | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.02 未満 | 0.2 以下 |
| ジェオスミン | 0.000001 未満 | | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | | | 0.000001 未満 | | | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.000001 未満 | | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | | | 0.000001 未満 | | | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 非イオン界面活性剤 | | | | 0.002 未満 | | | | | | | | | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.02 以下 |
| フェノール類 | | | | 0.0005 未満 | | | | | | | | | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.005 以下 |
| 有機物(全有機炭素（TOC）の量) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3 以下 |
| ｐＨ値 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 5.8～8.6 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 5 以下 |
| 濁度 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 2 以下 |
| ※水質基準に含まれない項目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | － |
| 電気伝導率 | 6.9 | 6.7 | 8.0 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | － |
| 気温 | 15.5 | 16.8 | 19.9 | 23.6 | 28.1 | 27.0 | 19.8 | 11.8 | 10.1 | 4.2 | 3.2 | 8.9 | 28.1 | 3.2 | 15.7 | － |
| 水温 | 10.1 | 12.0 | 13.2 | 17.2 | 20.0 | 20.1 | 18.0 | 11.5 | 8.9 | 4.4 | 3.9 | 6.3 | 20.1 | 3.9 | 12.1 | － |
| **判定** | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | | | | |

水質基準値10%超過　：　水色　　20%超過　：　緑色　　50%超過　：　黄色　　基準値超過　：　赤色

備考：